

莆田市东方红水库发电机组（灌溉设备）维修项目（二次）询价公告

根据水电站运行规范要求,我处拟开展莆田市东方红水库发电机组（灌溉设备）维修项目工作,因第一次询价报价单位符合询价要求不足三家,现拟对维修项目费用进行第二次询价,现公告如下:

一、项目名称:莆田市东方红水库发电机组（灌溉设备）维修项目

二、项目主要内容:

莆田市东方红水库发电机组（灌溉设备）维修项目

序号	项目名称	检修内容	备注
1	1#发电机绝缘检修	1、更换定子、转子绕组线圈并浸渍处理;2、转子绝缘检测;3、前导、后导轴瓦修刮维护;4、发电机轴承更换;5 轴承座加装轴承绝缘垫;6、增设定子测温探头 PT100 (ABC 三线对称布置);7、增设铁芯测温探头 PT100 (120° 对称布置);8、增设发电机前、后轴测温探头 PT100。	1#发电机定子绝缘不足
2	1#发电机励磁有刷改无刷励磁	1、结合发电机额定功率、励磁电压 / 电流参数(如原励磁系统额定励磁电压 35 V、额定励磁电流 150 A), 评估无刷励磁系统(含旋转整流器、永磁发电机、励磁调节器等)的适配性, 确保新系统额定容量、电压等级与发电机匹配;	1#发电机碳刷火花严重
3	3#发电机绝缘检修	1、定子绕组清洁并浸渍处理;2、转子清洁喷漆维护;	3#发电机绝缘定子不足

三、资质要求：

1、本项目为特种项目检修，投标方应具有：水利水电施工、机电工程施工、水轮机安装制造等专业技术能力证明，须提供报价单位合格有效的法人营业执照(副本)复印件并加盖报价单位公章，涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。

2、因腐败和欺诈行为而被有关权力部门通报为不合格的厂家不具备本次询价报价资格。

四、报价须知：

1、本次询价报价仅作为预算金额和最高限价设定的参考报价，不作为评标、定标的依据。

2、报价单位所报的价格应满足项目内容及要求，报价应包含但不限于：产品制造、运输、供货、售后服务、税费、安装、调试等一切所需费用，投标报价保留小数点后两位。

3、报价单位必须响应项目内容及要求，所有报价材料须加盖公章及骑缝章并密封，否则报价无效。

4、报价单位在报价表上必须填写完整且有效的报价单位联系人、联系电话和公司注册地详细地址，报价单位应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责，若因弄虚作假给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。

5、如发现恶意报价者，询价人可上报政府相关部门列

入黑名单。

6、本次报价过程的所有费用自理。

7、询价单位不会公布任何报价内容和询价结果，报价单位应无条件认可本次询价结果，询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。报价单位自行考虑是否参加本次报价。

五、维修工期：30 天内。

六、报价文件递交方式及地点：

1、本次询价报价人以纸质形式发送。

2、纸质报价文件邮寄送达地点：福建省莆田市涵江区江口镇官庄村 321 号莆田市东方红水库管理处。

联系人：刘先生，联系电话：15160206269

3、报价文件具体要求（详见附件 1 格式），报价文件应装订成册。所有纸质报价文件均应逐页加盖报价单位公章并按类分别装订成册后放入档案袋中一并递交，在档案袋封面标注《莆田市东方红水库发电机组（灌溉设备）维修项目》字样并在密封袋骑缝密封处加盖报价单位公章。

4、所有的纸质文件须加盖公章和骑缝章。

五、报价文件的澄清及修改

询价公告及文件如有澄清和修改，将在莆田市人民政府网（<https://www.putian.gov.cn/>）发布本次报价项目的相关信息，请各报价单位及时关注，报价单位若自己没有以

上网站上查询相关信息而影响报价的，报价单位自行承担相关责任。。

六、时间安排：

1、询价公告时间：2025 年 10 月 21 日～2025 年 10 月 27 日，询价相关文件在莆田市人民政府网（<https://www.putian.gov.cn/>）自行下载。

2、报价文件递交截止时间：2025 年 10 月 27 日下午 17 时 30 分，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝或不予采纳。

七、询价单位联系方式：

询价单位：莆田市东方红水库管理处

地址：莆田市涵江区江口镇官庄村 321 号

联系方式：刘先生 15160206269

莆田市东方红水库管理处

2025 年 10 月 21 日